

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия

(наименование территориального органа МЧС России)

358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 349 т. (84722) 6-24-43 ф. (84722) 6-24-37

E-mail: gu_mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста

УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

(наименование органа государственного надзора)

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Чкалова, 21 а, тел. (84722) 4-20-90,

E-mail: ond.elista@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 43/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньглт»

Должностному лицу – заведующей МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньглт» Ах-Манджиевой Л.Б.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного (заместителя главного) государственного инспектора по

пожарному надзору

Бадмаева Б.О.

ОНД и ПР по г. Элиста

№ 43

УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

(наименование органа ГПН)

от « 27 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 26 » июня 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 26 » июня 2019 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

майором внутренней службы Эрендженовым Намру Басанговичем, Дознавателем ОНД и ПР по г.

Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия лейтенантом внутренней службы

Коклаевой Данарой Сергеевной

территории, здания и помещений муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Иньглт» расположенного по адресу:

Республика Калмыкия, г. Элиста, микрорайон 8, д.28

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей Ах-Манджиевой Л.Б.

(указываются должности, фамилия, имя, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед-пи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить на втором этаже детского сада ручные пожарные извещатели	ч. 9 ст. 83 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

в июне 2019 г.
(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Элиста
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
Эрендженев Намр Басангович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

28 июня 2019 г.



М.Л.П.*


Дознаватель ОНД и ПР по г. Элиста
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
Коклаева Данара Сергеевна

28 июня 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 29 «Иньгллт»
Ах-Манджиева Любовь Басанговна

✓ 
(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

28 июня 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 9-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия

(наименование территориального органа МЧС России)

358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, 349 т.(84722) 6-24-43 ф.(84722) 6-24-37

E-mail: gu_mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста

УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

(наименование органа государственного надзора)

358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Чкалова, 21 а, тел. (84722) 4-20-90,

E-mail: ond.elista@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньглт»

Должностному лицу – заведующей МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньглт» Ах-Манджиевой Л.Б.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Коробейникова С.А. ОНД и ПР по г. Элиста № 63

УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

(наименование органа ГПН)

от « 25 » июня 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 22 » июля 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » июля 2019 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

майором внутренней службы Эрендженовым Намру Басанговичем, Дознавателем ОНД и ПР по г.

Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия лейтенантом внутренней службы

Коклаевой Данарой Сергеевной

территории, здания и помещений муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Иньглт» расположенного по адресу:

Республика Калмыкия, г. Элиста, микрорайон 8, д.28

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей Ах-Манджиевой Л.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Предоставить исполнительную документацию (проектная документация) на систему противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация)	(п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	12.12.2019	
2.	Оборудовать отсеки потолка образованные строительными конструкциями (балками) в помещениях групп № 5,3,2,7,8,11,12 датчиками автоматической пожарной сигнализации	(п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 23, 25 ст.2 ст.52, 54 Ф3 от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическим установкам пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);	12.12.2019	
3.	Оборудовать отсек потолка образованный строительными конструкциями (балками) в актовом зале датчиками автоматической пожарной сигнализации	(п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 23, 25 ст.2 ст.52, 54 Ф3 от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическим установкам пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).	12.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

в июле 2019 г.

(квартал, месяц).

*Старший инспектор ОНД и ПР по г. Элиста
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
Эрендженов Намр Басангович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

22 июля 2019 г.

*Дознаватель ОНД и ПР по г. Элиста
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
Коклаева Данара Сергеевна*

22 июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

(подпись)

**Заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 29 «Иньгллт»
Ах-Манджиева Любовь Басанговна**

(должность, фамилия, инициалы)

22 июля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 9-99-99

